



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Resposta à Diligência Nº 6 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/GPJI

Em resposta a diligência CPL 1744173 , informamos que:

A proposta 1744168, atende as especificações do edital e TR;

A proposta 1744169 , não atende as especificações do edital e TR;

- Possuir tecnologia que evita a descarga desnecessária da bateria.
- Função Mute
- Botão liga/desliga temporizado;
- Conexão do tipo engate rápido para baterias externas como expansão da autonomia.
- Com Tecnologia SMD total ou parcial

Caso necessario proponente apresente amostra do equipamento para analise, conforme Edital.

A proposta 1744171, atende as especificações do edital e TR;

A proposta 1744172, não atende as especificações do edital e TR, não apresentou a compatibilidade do equipamento com os sistemas de monitoramento CFTV utilizado no TRE-PI SIMnext da intelbras.

Atenciosamente,

Gabinete de Policia Judicial e Inteligência

Em 17 de janeiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Jose de Ribamar Portela de Carvalho, Técnico Judiciário**, em 17/01/2023, às 12:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1750653** e o código CRC **9AB473C0**.