



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Praça Desembargador Edgard Nogueira. S/Nº - Bairro Cabral - CEP 64000-920 - Teresina - PI - <http://www.tre-pi.jus.br>

**PROCESSO** : 0012006-90.2020.6.18.8000  
**INTERESSADO** : SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO  
**ASSUNTO** :

Despacho nº 59428 / 2021 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/ENARQ

Prezado Servidor,

Em atendimento ao despacho de V. Sa.( 1391565), informamos que na apreciação qualitativa dos materiais, verificamos as seguintes inconsistências:

**ITEM 28** (Marca DEKO em vez de LUKMA): Informamos que na apreciação qualitativa do material, identificamos que o cabo de rede categoria 5E da marca DEKO **apresenta qualidade inferior**. Foi observado que a capa externa de proteção pode ser avariada facilmente, além de apresentar condutores aparentemente mais ressecados, além disso, não foi possível localizar qualquer certificado do material, **trazendo riscos à qualidade e segurança**.

**ITENS 30, 31, 32, 33 e 34** (Marca LUKMA em vez de SIBRATEC): Informamos que na apreciação qualitativa dos itens listados, **os materiais atendem às necessidades do Tribunal nos quesitos de qualidade e segurança**, tendo ainda a contratada apresentado certificação do INMETRO (evento 1194296) dos disjuntores da marca LUKMA.

Atenciosamente,

Mhário Eugênio de C. Ramos

Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **Mhario Eugenio de Castro Ramos**, Analista Judiciário, em 21/12/2021, às 12:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1408349** e o código CRC **47B2D278**.

**OCORRÊNCIAS - Pregão Eletrônico nº 28/2023**

<b>EMPRESA</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51	EXTENSÃO TIPO RÉGUA	Marca “Fioluz” não encontrada. Seria “Fiolux”? Em caso positivo só encontramos modelos com até 03 tomadas no site da marca ( <a href="https://lojafiolux.commercesuite.com.br/extensoes">https://lojafiolux.commercesuite.com.br/extensoes</a> ).
CRISTIANE BISPO SANTOS	26	CABO DE REDE P/ COMPUTADOR CAT5E	Certificação de Conformidade compulsória da Anatel não encontrada. A unidade de engenharia já se manifestou em outra oportunidade pela reprovação dessa marca/modelo em apreciação qualitativa do material em outro procedimento licitatório (evento SEI 1408349).
VALERIA DA SILVA CUNHA	07	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	Modelo de ducha higiênica não é cromada



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Informação Nº 179 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT

Senhor Pregoeiro,

Após análise das propostas pelo setor de engenharia deste Tribunal (engenheiro Mhário Eugênio), foram aprovadas as propostas dos itens 7 (0001944954), 26 (0001945130) e 51 (0001945043).



Documento assinado eletronicamente por **Sidnei Antunes Ribeiro, Chefe de Seção**, em 31/10/2023, às 12:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0001945216** e o código CRC **3360DF04**.

0001357-61.2023.6.18.8000

0001945216v2

